

RELATÓRIO GERAL DE CONFORMIDADE (Recarga e Reteste)

BALARDINO EXTINTORES MAQ. E FER. LTDA EPP

NOME: CAMARA MUNICIPAL

Certificado de Capacitação Técnica do INMETRO

Rel. No.: 00022777

O.S. No.: 41705

DATA

IPEM 001431/2015

Emissão 25/08/2021

Saída 25/08/2021

CNPJ: 04.093.998/0001-77 Inscr. Est.: 080998380
 AVENIDA JONES DOS S. NEVES, 1070, AGOST SIMONATO
 CEP: 29.311-743 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
 FONE: (28) 3521-2611 FAX: (28) 3036-3135
 Email: balardinoextintores_@hotmail.com

RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ENDEREÇO: PC JERONYMO MONTEIRO

TEL.: (28)3526-5619

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRI

CPF/CNPJ: 31.723.265/0001-41

I.E./Ident.

INSC. MUN.:

CONTATO:

| No. | Última Manut. | Tipo e Capac. | Fabr./ Marca | Última Vistoria | No. Série | Nível Manut. | Selo INMETRO | | Pressão kgf/cm ³ | Ensaio Cubagem | | | | Ensaio Alta Pressão | | | | Ensaio Baixa Pressão | | | | Pintura | | Tara | | Grau Oxid. | Rosca | Inspeção Visual / OBS |
|-----|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------------------------|----------------|----|------|---|---------------------|-----|-----|---|----------------------|---|----|---|---------|----------|----------|--|------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | Número | Data | | PV | PC | 68%V | R | Kgf/cm ³ | DVM | DVP | R | Kgf/cm ³ | C | NC | O | NC | P. Vazio | P. Cheio | | | | |
| 01 | 21 | AP10 | BA | 2021 | 5116 | 3 | 248321290 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 21 | AP10 | BA | 2021 | 022516 | 3 | 248321291 | | 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 21 | AP10 | BA | 2020 | 09135 | 2 | 248321292 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 21 | AP10 | BA | 2020 | 0363 | 2 | 248321293 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 21 | AP10 | BA | 2020 | 22751 | 2 | 248321294 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 21 | AP10 | BA | 2021 | 22770 | 3 | 248321295 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 21 | AP10 | DM | 2018 | 017844 | 2 | 248321296 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 21 | AP10 | BA | 2020 | 18753 | 2 | 248321297 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 21 | AP10 | BA | 2021 | 07613 | 3 | 248321298 | | 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 21 | CO2 04 | BA | 2018 | 35131 | 2 | 248321299 | | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 21 | CO2 06 | EXT | 2018 | 15953 | 2 | 248321300 | | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 21 | P4 ABC | BA | 2021 | 030912 | 3 | 248321301 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 21 | P4 ABC | AX4 | 2018 | 005320 | 2 | 248321302 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 21 | P4 ABC | MC | 2020 | 58186 | 2 | 248321303 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 21 | P4 ABC | MC | 2020 | 02578 | 2 | 248321304 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nível de Manutenção:

Ensaio Cubagem:

Ensaio Alta Pressão:

Ensaio Baixa Pressão:

Grau de Oxidação:

LEGENDA

- 1 - Inspeção
- 2 - Recarga
- 3 - Reteste

- PV - Peso Vazio
- PC - Peso Cheio

- PVM - Deformação Vol Momentânea
- DVP - Deformação Vol Permanente

- C - Conforme
- NC - Não Conforme

- NN - Normal
- MM - Média
- EE - Excessivo

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Man - Manômetro | Cab - Válvula ABL | Hat - Haste | Dif - Difusor | Mol - Mola | Bic - Bico de Espuma |
| Val - Válvula M 30 | Mag - Mangueira Baixa | Per - Pera | Trv - Trava | Buc - Bucha | Quj - Quebra Jato |
| Vav - Válvula CO2 | Mar - Mangueira Alta | Sif - Sifão | Cor - Corrente | Gax - Gaxeta Miolo | Cin - Cinta CO2 |
| Vap - Válvula P1/P2 | Out - Orelha | Pun - Punho | Mio - Miolo | Tam - Tampa de Espuma | Out - ICP Brasil |

Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmci/autenticidade> com o identificador 330034003000300031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Resp. Técnico

DORIEDSON ARCANJO CREA: ES - 017487/TD

Resp. Contr. Qualidade JESSICA GARCIA

