

PROCESSO: 24399 /2020 PROTOCOLO: 1446237 FOLHA

Fis.:	04
SEMFA	
RUBRICASS:	A

Data do recebimento no setor SEMFA/PROTOCOLO : Em 19 /10 / 2020

A SEMGOV/SRI

PARA PROVIDENCIAS CONFORME SOLICITADO

EM 19 DE OUTUBRO DE 2020

Ambrósio





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV

PROCESSO
24399/2020

FOLHA DE DESPACHOS

Folha
005

Rubrica

À
AGERSA/GAB,

De ordem da Sr^a. Secretária Angela de Paula Barboza, encaminho o presente caderno processual para ciência e manifestação quanto à indicação nº 2210/2020.

Diante dos prazos, solicito encaminhar resposta em até 05 (cinco) dias, a fim de que este setor officie ao Poder Legislativo.

Em 26/10/2020,

WALDIR DA FRAGA BOTELHO
Assessor Executivo SEMGOV



A DT2,

Prezado Tales,


Solicito que providencie uma **VISTORIA** no local informado nas folhas 02/03 para análise de extensão de **Rede de Esgoto** e localização das coordenadas geográficas em relatório técnico com as seguintes informações:

- Número de economias previstas no atendimento;
- Tamanho previsto da rede a ser construída (em metros);
- Identificação das coordenadas de início e fim;
- Registro fotográfico da visita;
- Dados de contato com moradores abordados na visita, em especial representante da comunidade;
- Verificar se há necessidade de extensão de rede de água para alguma residência.

Prazo para resposta: 15 dias.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de novembro de 2020.

Atenciosamente,



VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor-Presidente / AGERSA
Decreto nº 27.594/2018




RELATÓRIO DE VISTORIA 04/2021

Local: Atrás da Escola EMEB Prof David Lóss - Drº. Luiz Tinoco Da Fonseca	Data: 09/02/2021
Doc. de Referência: Processo 1-24399/2020	

Em relação a Indicação de Nº 2210/2020 do vereador Edil Diogo Pereira Lube, cumpre esclarecer que foi feita vistoria atrás da EMEB Prof. David Lóss – Drº Luiz Tinoco Da Fonseca e não foi encontrado esgoto a céu aberto no local. Como podemos observar nas fotos abaixo há rede de esgoto margeando o córrego (FOTOS 1 e 2). No entanto, foi observado em baixo da ponte sobre o córrego Coramara (a. Jorge Simão) duas saídas de rede de drenagem pluvial com lançamentos de esgoto (FOTO 3). Os bairros do entorno da escola Prof. David Lóss são atendidos com rede coletora de esgoto (FIGURA 1), de modo que os lançamentos de esgoto em redes pluviais são irregulares.

Segue fotos da vistoria:



Ao Diretor Presidente


Segue relatório de fiscalização, referente a indicação do vereador Diogo Lube, no bairro BNH, próxima a escola David Lóss, aonde relatam existir lançamento de esgoto a céu aberto.

Em vistoria, não identificamos nenhum lançamento irregular no local, como demonstrado no relatório. No entanto observamos na parte inferior da ponte, um lançamento de esgoto em rede pluvial.

Os bairros no entorno da escola são disponíveis em coleta de esgoto, porem existem lançamentos irregulares, neste caso, a bacia de esgotamento do Coramara vem recebendo obras de melhorias no esgotamento sanitário, através do programa tratar, que se iniciaram em 2018 e vão até 2021.

Atenciosamente,

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de março de 2021.


Elias carneiro Sartori
Diretor Técnico II
Eng. Civil CREA-ES 0045976/D



RESPOSTA Nº 041/2021


Ao
Exmº. Sr.
BRÁS ZAGOTTO
Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Encaminho os autos a essa Douta Casa de Leis, contendo resposta à indicação nº 2210/2021 de iniciativa do Vereador Diogo Pereira Lube.

Após ciência, favor devolver o caderno processual a esta Coordenadoria Executiva de Gabinete, para que possamos proceder o devido arquivamento.

Em 19/03/2021


ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA
Assessora Executiva I
Decreto: 30.101/2021

